

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ และการพิจารณา

ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

พ.ศ. ๒๕๔๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๓ วรรคสี่ แห่งกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ เมื่อได้รับคำร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ ๓ ให้หน่วยงานที่รับคำขอตรวจสอบ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่กำหนดในรายการประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาต (แบบ รพ.น๓) ให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ หากไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้พิจารณาคืนเรื่องแก่ผู้ยื่นคำขออนุญาตภายใน ๓ วัน

(๒) ตรวจสอบข้อห้ามหรือข้อบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดินของที่ตั้งสถานประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๓) ตรวจสอบบริเวณสถานที่ตั้ง แนวเขต และขนาดที่ดินต้องมีตำแหน่งทางสัญจรเข้า - ออกที่ติดถนนสาธารณะ ทางรถไฟ คู คลอง แม่น้ำ หรือถนนส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อกับทางหลวงหรือถนนสาธารณะและมีระยะความปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในตามกฎหมายกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบข้อบังคับ ที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๕๓๔ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๒ ขึ้นใช้แทน

(๔) ตรวจสอบทางด้านเทคนิควิชาการ เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยของการออกแบบและติดตั้ง ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ ระบบเตือนภัยและการระงับอัคคีภัย แล้วแต่กรณี ตามกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบข้อบังคับ ที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๕๓๔ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใช้แทน

(๕) ผลการตรวจสอบตามข้อ ๓ (๒) (๓) และ (๔) หากมีข้อบกพร่องต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตทราบภายใน ๗ วัน เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา ๑๔ วัน หากเลยเวลาที่กำหนดให้คืนเรื่องแก่ผู้ยื่นคำขออนุญาต

(๖) เมื่อการตรวจสอบถูกต้องทุกประการแล้ว ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดและแบบแปลนที่ใช้ทำการก่อสร้าง โดยออกเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตทราบเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้รับการเห็นชอบต่อไป

ข้อ ๔ เมื่อได้ทำการติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง และต่อเชื่อมระบบท่อและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ให้ผู้ขออนุญาตแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับคำขอเพื่อให้มีการตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งถังเก็บและระบบสูบน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

(๑) ตรวจสอบการติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามแบบแผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ ๓ หรือที่ยื่นขออนุญาตตามแบบ รพ.น๓

(๒) การทดสอบความปลอดภัย ของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและการต่อเชื่อมระบบท่อและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๕๓๕ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใช้แทน

(๓) การทดสอบและตรวจสอบตาม (๑) และ (๒) ต้องกระทำโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดและได้รับใบรับรองจาก กรมธุรกิจพลังงานให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบหรือโดยกรมธุรกิจพลังงานเองก็ได้

ข้อ ๕ เมื่อได้ติดตั้งถังเก็บและระบบสูบน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการก่อสร้างสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ แล้วเสร็จ ให้ผู้ขออนุญาตแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับคำขอ เพื่อให้มีการตรวจสอบ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง และระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบแผนผังบริเวณ และแบบก่อสร้างที่เห็นชอบแล้ว

(๒) ทำการตรวจสอบระบบการเตือนภัยและการระงับอัคคีภัย ระบบรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบข้อบังคับ ที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๕๓๔ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใช้แทน

ข้อ ๖ เมื่อได้ตรวจสอบตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ เห็นว่ามีความปลอดภัย และถูกต้องตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ยื่นคำขอแสดงหลักฐานหนังสืออนุญาตทำทางเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางสำหรับยานพาหนะเข้า - ออก และหนังสืออนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยของสถานที่แห่งนี้ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามแบบ รพ.น๔ โดยไม่ชักช้าแล้วแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบต่อไป

ข้อ ๗ ในกรณีสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้รับใบอนุญาตแล้ว หากสถานที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างและการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอื่น ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

วิโรจน์ คลังบุญครอง

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน